

建築物省エネ法に基づく

建築物の 省エネ性能の 評価書

第三者評価

BELS

建築物省エネルギー性能表示制度

住宅（住戸）

物件概要

建物名称：□□ □□様邸新築
工事

所在地：東京都■■■区■■■
1丁目1番1号

地域の区分：6地域

構造：木造

階数：地上2階

延べ面積：123.45㎡

申請者

氏名又は名称：□□ □□

所在地：東京都■■■区■■■
1-2-3 ■■■マンション101

評価概要

評価対象：住宅

評価手法※1：

●一次エネルギー消費量
非住宅・住宅計算方法
(性能基準)(平成28年基準)

●断熱性能(外皮性能)
非住宅・住宅計算方法
(性能基準)(平成28年基準)

XMLID：

※1 平成28年基準とは、建築物エネルギー消費性能基準などを定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)に基づく基準をいいます。

評価結果について

本評価結果は、BELS 評価業務方法書に従って評価を行ったものです。申請された図書により評価をしたものであり、評価年月日以後の計画変更や劣化等がないことを保証するものではありません。また、建築物に瑕疵がないことを保証するものではありません。

SAMPLE

エネルギー消費性能

<段階表示の読み方> 国が定める省エネ基準は★1つです。削減率が10%向上する毎に★が1つ増加します。★の数が多いほど高い省エネ性能を有します。



★再エネなしの一次エネルギー消費量削減率 ⚡太陽光発電分の一次エネルギー消費量削減率

再エネなし		再エネあり (自家消費分)		再エネあり (自家消費分+売電分)	
削減率	BEI値	削減率	BEI値	削減率	BEI値
23%	0.77	42%	0.58	62%	0.38

断熱性能

<段階表示の読み方> 国が定める省エネ基準は1です。断熱性能が向上する毎に1の段階が上がります。1の数が多いほど高い断熱性能を有します。断熱の良さ(UA値)と日射の取得・遮蔽(ηAC値)を地域の区分毎に定められた基準値をもとに評価します。



外皮平均熱貫流率 UA値	冷房期平均日射熱取得率 ηAC値	6地域における評価の値							
		評価	1	2	3	4	5	6	7
0.59	1.8	UA値	-	1.67	1.54	0.87	0.60	0.46	0.26
		ηAC値	-	-	3.8	2.8	2.8	2.8	2.8

達成項目

※達成した場合のみ、チェックマーク✓とZEHマークが表示されます。

✓ ZEH水準

エネルギー消費性能で★3つ(太陽光発電は考慮しない)、かつ断熱性能で5を達成

✓ ネット・ゼロ・エネルギー

太陽光発電の売電分も含めてエネルギー収支がゼロ以下を達成

再エネ設備

設備あり

種類	容量
太陽光発電設備	3.54 kW



評価情報

評価年月日	2024年4月1日	評価書交付番号	029-00-2024-*****
評価機関名	株式会社ハウスジューメン		
評価員氏名	●● ●●		

一次エネルギー消費性能			
判定(算定)結果 [GJ/戸・年]			
	設計一次エネルギー消費量	基準一次エネルギー消費量	判定(※1)
省エネ基準	72.2	109.7	達成
誘導基準	88.5	92.0	達成

SAMPLE

総合判定	
判定(算定)結果	
	判定(※3)
省エネ基準	達成
誘導基準	達成

※1 設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量以下となる場合、「達成」となります。/※2 UA値及びηAC値が基準(UA値)及び基準(ηAC値)以下となる場合、「達成」となります。/※3 一次エネルギー消費性能及び断熱性能の判定が共に達成の場合に「達成」となります。

断熱性能					
判定(算定)結果					
	UA値	基準(UA値)	ηAC値	基準(ηAC値)	判定(※2)
省エネ基準	0.59	0.87	1.8	2.8	達成
誘導基準	0.59	0.6	1.8	2.8	達成

特記項目	
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率(※4)	40%
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率(※4)	123%
ZEHマークに関する事項	『ZEH』

『ZEH』マークの要件※①・②・③全てを満たす

- ①外皮性能(UA値)が地域区分ごとに定められた基準を満たす(※5)
- ②再生可能エネルギー等を除く削減率が20%以上
- ③再生可能エネルギー等を含んだ削減率が100%以上

参考情報 ※以下については、評価対象外の項目となります。	
建築物の竣工・改修時期	
竣工時期	2024年12月1日
改修時期	
二次エネルギー消費量に関する項目	
設計二次エネルギー消費量	
太陽光発電による削減量(※6): 2,345kWh/年	
コージェネレーションによる削減量(※7): 0kWh/年	
電力(買電量)(※8):	ガス: 灯油:
4,567kWh/年	12,345MJ/年 0MJ/年
基準二次エネルギー消費量(※9)	
電力:	ガス: 灯油:
5,555kWh/年	33,333MJ/年 0MJ/年
目安光熱費	
目安光熱費: 約14.4万円/年	
目安光熱費は住宅の省エネ性能と全国一律の燃料等の単価を用いて算出したものです。実際の光熱費は、使用条件や設備、契約会社・方法などにより異なります。その為、目安光熱費と実際の光熱費で乖離が生じます。	
＜参考地＞	
・設計二次エネルギー消費量	
電気: 4,567kWh/年 都市ガス: 81㎡/年	
LPガス: 1㎡/年 灯油: 0ℓ/年	
・燃料単価	
電気25円/kWh 都市ガス: 155円/㎡ LPガス: 703円/㎡ 灯油: 88円/ℓ	
その他の項目	

申請者情報(申請者が複数名いる際に表示)	
申請者 2	
氏名又は名称:	◆◆ ◆◆
所在地:	東京都 ■■■区 ■■■1-2-3 ■■■マンション101
申請者 3	
氏名又は名称:	
所在地:	
申請者 4	
氏名又は名称:	
所在地:	
申請者 5	
氏名又は名称:	
所在地:	

※4 削減率は、設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量除く)の基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量除く)からの削減率をいいます。また、再生可能エネルギーの対象は敷地内(オンサイト)に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含みます(ただし余剰売電に限る。)。住宅の場合、再生可能エネルギーは再生可能エネルギー等とし、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムの逆潮流によるエネルギーをいいます。/※5 1・2地域: 0.40、3地域: 0.50、4〜7地域: 0.60 /※6 太陽光発電による発電量のうち、売電を除く自己消費量をいいます。/※7 コージェネレーションによる発電量をいいます。/※8 給電力から、(※6)及び(※7)を差し引いた電力をいいます。/※9 基準二次エネルギー消費量は、「クレジット制度方法論 番号 EN-S-039 Ver.5.0『省エネルギー住宅の新築又は省エネルギー住宅への改修』に基づき算出しています。/※10 コージェネレーション設備の売電に係る消費量で、設計二次エネルギー消費量の内数

＜本評価書について＞本評価書は、「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)」に基づく「建築物のエネルギー消費性能の評価書」です。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律などの法令への適合を証明するものではありません。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価書ではありません。基準の達成・非達成の判定は、設計値と基準値の比較によるものであり、単位の換算や有効数値の扱いにより削減率等の数値と整合しない場合があります。

住宅(住戸)



再エネ設備あり

建築物省エネ法に基づく 省エネ性能ラベル

SAMPLE

エネルギー
消費性能



断熱性能



目安光熱費

約14.4万円 / 年

目安光熱費は、住宅の省エネ性能と全国一律の燃料等の単価を用いて算出したものです。実際の光熱費は、使用条件や設備、契約会社・方法などにより異なります。

ZEH水準

エネルギー消費性能で★3つ(太陽光発電は考慮しない)、かつ断熱性能で5を達成

ネット・ゼロ・エネルギー 

太陽光発電の売電分も含めてエネルギー収支がゼロ以下を達成

第三者評価 BELS □□ □□様邸新築

評価日 2024年4月1日